

설계단계검사 합격증명서

제 23-34-0145 호

상 호 : 디케이락(주)
(제조국:한국, 제조회사:디케이락(주))

소 재 지 : 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로129번길 7, F-4

대 표 자 : 노은식

품 명 : 볼밸브(,, 27.4 MPa)

모 델 명 : VC86D-F-16N-PK

사 용 가 스 : LPG, NG

유 효 기 간 : 2023. 03. 07 ~2028. 03. 06

검 사 성 적 : 별첨참조

검 사 원 : 강훈 ~~(서명)~~ 기술책임자 : 양남식 ~~(서명)~~

위의 품목은 「고압가스 안전관리법」 제 17조 또는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제 39조에 의거 실시한 설계단계검사(정밀검사)에 합격하였음을 통지합니다.



2023. 03. 07

한 국 가 스 안 전 공 사



한국가스안전공사

1-2



검 사 성 적

제 23-34-0145 호

검사방법	: KGS AA331 2022
품명	: 배관용밸브(, , 27.4 MPa)
모델명	: VC86D-F-16N-PK
제조국및제조사	: 한국.디케이락(주)
종류	: 볼밸브
사용가스	: LPG, NG
상용압력	: 27.4 MPa
재료명-몸통,플러그	: ASTM A479 316
재료명-덮개,소켓	: ASTM A276 316
재료명-볼(디스크)	: ASTM A276 316
재료명-시트	: PEEK
호칭지름	: 25A(1")
면간거리	: (112.9 ± 0.5) mm
개폐방식	: Manual
배관연결방식-입구	: NPT
배관연결방식-출구	: NPT
몸통및덮개연결방식1	: 3-Pieces
몸통및덮개연결방식2	: 나사조립식
구조-볼밸브1	: Full Bore
구조-볼밸브2	: Floating
기타	:

이 하 여 백

한국가스안전공사

2 - 2

